

# TYPE C-1 遠隔操作型

設計管理No.

図号	記号

CK

中央操作室作動機

電動リミットスイッチアンサーバック型等  
CVV-1.25sq(2sq)-3C

電動リミット装置

ベストルク装置

熱電電線付

空気源(0.3~0.6MPa)

減圧調整弁

エアユニット(15A)

モーター駆動用空気

SOPWT5A

**執行要領**

- 1) 中央操作室側自動からの動作命令により、電磁弁による開閉動作を行う。
- 2) バルブ開閉時に、ベストルクに内蔵された電気リミット装置より開閉後のアンサーバック信号が出力される。

TYPE C-1 遠隔操作型

 <b>KOKO</b> 興隆工業 株式会社	発	20.11.11	図	20.11.11	機	20.11.11	作	20.11.11
	製	杉岡	製	杉岡	検	上田	成	上田
描	ベートルク	材		尺		書		
製	接続参考図	備		備		備		CK